



YANGINA TEPKİ SINIFLANDIRMASI

Albond 7000 A2 serisi tip 2 mineral dolgulu her iki yüzü alüminyum levha kaplı kompozit panel ürününün yanma damlaları oluşturma özelliklerine bağlı olarak belirlenen sınıfı:

d0

Yangın Davranışı	Duman Oluşumu	Alevli Damlacıklar
A2	s1	d0

Yangına Tepki Sınıfı: A2-s1, d0

4.3 Uygulama Alanı

Bu sınıflandırma aynı formülasyonla, aynı renkte, aynı kalınlıkta, aynı tipte üretilmiş aynı isimdeki ürünler için aşağıdaki son uygulamalar dahilinde geçerlidir:

- Deneyi yapıldan daha büyük boyutlarda (boy ve en) panel kullanılması durumunda,
- Dikey ve yatay ekleme yerlerinde boşluk bulunmayan veya bu boşlukların çelik ya da alüminyum profiller ile kapalı olduğu durumlarda,
- Panellerin metal çerçevelere, arkalarında substrat olarak yanıcılık sınıfı en az A2, s1-d0 olan yüzeylere monte edildiği durumlarda,
- Panelin arkasında 40 mm ve daha yüksek kalınlıkta hava boşluğu bulunan montaj uygulamalarında,
- Montajda çelik vida veya çelik perçin kullanıldığı durumlarda.

5 Sınırlamalar

TS EN 13501-1 + A1: 2013 standardı yayınlandığında, sınıflandırma raporunun geçerlilik süresi ile ilgili herhangi bir karar bulunmamaktadır.

Bu sınıflandırma raporu mamulün tip onayı ya da belgesi değildir ve böyle bir belge yerine kullanılamaz.

Sınıflandırma raporunun sonu.



TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
ASLI GİDİR